

АКТ ПРИЕМКИ

лагерь с дневным пребыванием (ЛДП, ЛТО)

«Агдэль вoкpуг света»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»

«18» 05 2022 г.

Комиссия в составе (фамилия, должность):

Председатель комиссии:

Басхаева Ирина Иннокентьевна, начальник отдела дополнительного образования и социализации детей

Члены комиссии:

- **Занданова Сэсэг Амголановна**, консультант отдела ОО по Советскому району Комитета по образованию;
- **Шобогоров Станислав Юрьевич**, консультант отдела ДО и СД Комитета по образованию;
- **Шишмарев Иван Викторович**, дознаватель ОНД по г. Улан-Удэ ГУ МЧС РФ по РБ;
- **Ташланова Анжелика Николаевна**, заместитель начальника ОУУ и ПДН - начальник ОНДУправления МВД России по г. Улан-Удэ, подполковник полиции;
- **Пятков Сергей Викторович**, ст. инспектор ОООПОО ОВО ВНГ РФ по РБ, капитан полиции.

Произвела приемку оздоровительного учреждения для детей (наименование, подробный адрес, дорожная разметка, дорожные знаки) **МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» г. Улан-Удэ, ул. Новая, 44, удаленность от железной дороги 2,5 км.**

Документация:

- **Устав «МАОУ СОШ №44» утвержден МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ» Приказ № 161 от 27 «февраля» 2018г.**
- **Лицензия №340 от «19» сентября 2018г. на осуществление образовательной деятельности**
- **Лицензия на мед. деятельность. от 10.06. 2019 № ЛО-03-01-002928.**

- Санитарно-эпидемиологическое заключение _____

1. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для пользования **имеется асфальтированная дорога, состояние удовлетворительное, годная пользования**

2. Период функционирования: ЛДП: с «30» 05 по «23» 06 2022 года.

ЛТО: с «_____» _____ по «_____» _____ 2022 года.

3. Количество детей, из них находящихся в трудной жизненной ситуации:

- ЛДП: **35**

- ЛТО: _____

4. Территория: общая площадь **40280 кв.м.**; наличие ограждения: **имеется металлическое ограждение, автоматические ворота, автоматическая калитка; зонирования игровая зона, футбольное поле, площадка для спортивных игр (волеб. и баскет.), спортивно-игровая площадка, площадка для проведения физкультурно-оздоровительных занятий;** благоустройство озеленение; проведение дератизации Договор №405/ОПД от 23 марта 2022г.; дезинсекции Договор №17/ОПД от 12 января 2022г.; акарицидной обработки дератизации Договор №405/ОПД от 23 марта 2022г.; (наличие договоров или акты на проведенные работы).

5. Расчетная вместимость учреждения:

- ЛДП: **133 детей в смену**

- ЛТО: _____ в смену

6. Число игровых помещений **8**; наличие спортивного зала **имеется**; наличие актового зала **не имеется**; наличие условий для хранения одежды и обуви **имеется**; готовность их к эксплуатации, бассейна **не имеется**

7. Площадь на одного ребенка в помещении **2,5 кв.м.**

8. Источник водоснабжения (питьевой режим) **МУП «Водоканал».**

9. Канализация **имеется**; готовность туалетов **готовы.**

10. Пищеблок: число обеденных залов **1**; число мест **100**; наличие умывальников для рук **5.**

Обеспеченность пищеблока: инвентарем имеется; холодильным, технологическим оборудованием имеется; кухонной посудой имеется в достаточном количестве; столовой посудой имеется в достаточном количестве.

	Название оборудования	Марка	Количество
1.	Котел пищеварочный на 250 л.	КСУ-40	1
2.	Плита 3- конфорочная	ПЭ-0,51 ШП	1
3.	Плита 3-конфорочная	ПЭ-0,51 ШП	1
4.	Шкаф жарочный	ШЖ-3	1
5.	Облучатель -рециркулятор	СН- 115, NVR-01	1, 1
6.	Мясорубка	Машина УКМ ПК	1
7.	Мармит 1-х блюд с полкой	МЭП2-10/7Н Дана	1
8.	Мармит 2-х блюд	Дана	1
9.	Печь микроволновая	К-060373	1
10.	Котел пищеварочный 100л	КПЭ100	1
11.	Холодильник	Бирюса 22С-2	1
12.	Прилавок для холодных закусок под стеклом		1
13.	Шкаф холодильный среднетемпературный	POLAIR	1
14.	Холодильник шкаф под стеклом	POLAIR	2
15.	Шкаф холодильный	ШХ-1,4	1
16.	Шкаф жарочный	ШЖ-3	1
17.	Тестомес с дежой	МТМ 65 МН	1
18.	Морозильная камера на 8м		1
19.	Холодильник	Бирюса 22С-2	2

Наличие складских помещений для хранения продуктов: скоропортящихся имеется; сухих имеется; овощей имеется; суточного запаса продуктов имеется.

Обеспеченность пищеблока водой: наличие подводки холодной воды имеется; наличие подводки горячей воды имеется; наличие источника резервного горячего водоснабжения имеется.

Готовность пищеблока к эксплуатации готов.

Наличие 10-дневного перспективного меню, согласованного с Роспотребнадзором имеется.

11. Наличие помещения медицинского назначения (наличие и площади): кабинет врача имеется (10,2), процедурная имеется (10,2) изолятор _____; число палат _____, на сколько мест каждая _____ наличие туалета _____; наличие подводки холодной и горячей воды имеется готовность помещений к эксплуатации готовы.

12. Наличие игровых и спортивных приспособлений, физкультурно-оздоровительных сооружений спортивный зал 268,8 кв.м., футбольное поле, площадка для спортивных игр (волеб. и баскет.), спортивно-игровая площадка, площадка для проведения физкультурно-оздоровительных занятий, их готовность (акт проверки) имеется.

13. Обеспеченность твердым инвентарем _____

14. Наличие договоров на вывоз жидких и твердых отходов Договор №230150002244 от 12.01.2022г. с ООО «Экоальянс». Договор №7 на вывоз ЖБО от 12. 01.2022 г. с ИП Жамсүев С.Д., поставку продуктов .

15. Укомплектованность штата (количество / %)

- ЛДП: воспитателей 15 / _____, вожатых _____ / _____, других педагогических работников 4 / _____, мед. работников 1 / _____ из них врачей-педиатров _____ / _____, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 2 / _____.

- ЛТО: воспитателей _____ / _____, вожатых _____ / _____, других педагогических работников _____ / _____, мед. работников 1 / _____ из них врачей-

Медиатров _____ / _____, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала
_____ / _____.

16. Наличие справок об отсутствии судимости **имеется.**

17. Количество работников лагерей, прошедших санитарно-гигиеническое обучение в текущем году **24 человек**.

18. Количество работников лагерей, прошедших психиатрическое обследование **-24 человек**

19. Выполнение плана-задания _____ %.

Перечень невыполненных мероприятий _____

20. Соответствие требованиям пожарной безопасности:

- Документация (план, приказы, инструкции) **соответствуют**

- Стенды по профилактике пожаров **имеется**

- Огнезащитная обработка – **огнезащитная обработка проведена 1 июня 2021г.**

- Системы _____
_____ вентиляции _____

- Установки пожарной автоматики **имеются**

- Электрооборудование _____

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре **имеется**

- Противопожарный режим **организован**

- Первичные средства пожаротушения **огнетушители в количестве- 16**

- Наружное противопожарное водоснабжение **2-ПВ -50 м3**

- Внутреннее противопожарное водоснабжение **не имеется**

- Пути эвакуации **соответствуют**

- Пожарно-техническая подготовка персонала проведен **инструктаж**

- Расстояние до ближайшей пожарной части (телефон ПЧ) **3 км до пожарной части №1 по ул. Ленина, 15а;**

21. Выполнение требований антитеррористической защищенности:

- паспорт безопасности (дата, категория) **от 18.01.2020г.;**

- ограждение **металлическое ограждение, автоматические ворота, автоматическая калитка;**

- видеокамеры (внутренние, наружные) **внутренних- 36 шт., наружных- 26 шт.;**

- пропускной режим **имеется;**

- охрана **имеется (охрана с ООО ОА «Тигр»);**

-сигнализация **ООО Вектор (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» - 1 шт.);**

- извещатели (голосовые, световые) _____

Оповещатель речевой «Рокот» - 2 шт.

Оповещатель световой с надписью «Выход» - 15 шт.

Извещатель пожарный дымовой ИП212-45» -72 шт.

Тепловой извещатель ИП 101-1А – 6 шт.

Динамики речевого оповещения «АС-2» -6 шт.

Извещатель пожарно-ручной ИПР 513-10 – 7 шт.;

- документация (приказы, инструктажи) приказ **в наличии**

22. Выполнение предписаний _____ %. Перечень невыполненных мероприятий _____

23. Наличие образовательных программ, плана работы **имеются**.

- ЛДП программа « **21 день вокруг света**»

- ЛТО « _____ »

24. Занятость (кружки, секции) «Юный химик», «Традиции Живая нить», «Путешествие по родному краю», «Папье декор», «Мир наизнанку», «Лидео спорта», «Baikalrangers», «Буряад аялга».

25. Размещение информации о ЛДП, ЛТО на сайте ОУ размещена на <https://maou-44.buryatschool.ru/>

26. Внесение реализуемых дополнительных общеобразовательных программ ЛДП, ЛТО в АИС «Навигатор» _____

Количество заявлений, прикрепленных к программе в АИС «Навигатор» **15**

27. Заключение комиссии:

Вместе с тем требуется оборудование школы №44 системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами(средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации согласно ППРФ № 1006 от 02.08.2019г.

Председатель комиссии:

Басхаева И.И.

Члены комиссии:

Занданова С. А.

Шобогоров С.Ю.

Ташланова А. Н.

Пятков С.В.

Шишмарев И.В.

Му МКС России по РБ: - Нет второго эвакуационного выхода из кабинета
- В Сибирисдеке нет оповещения.
- Нет противопожарной двери в Сибирисдеке.